

隐患排查台账

| 企业名称 | | 鹤壁全丰生物科技有限公司 | | 所属行业 | 农药制造2631 | | |
|-------|-------------|--------------|-----------------------------------|--|------------|------|------|
| 排查负责人 | | | | 排查时间 | 2022.09.10 | | |
| 序号 | 涉及工业活动 | 重点场所或重点设备设施 | 主要设备 | 现场照片 | 隐患问题 | 整改意见 | 备注 |
| 1 | 液体储存 | 离地储罐 | 三甲胺罐 |  | 无溢流装置 | / | 日常检查 |
| 2 | | | 环氧乙烷罐 | | | / | 日常检查 |
| 3 | | | 氯甲烷罐 | | | / | 日常检查 |
| 4 | | | 二氯乙烷罐 | | | / | 日常检查 |
| 5 | | | 甲醇罐 | | | / | 日常检查 |
| 6 | | | 正丁醇罐 | | | / | 日常检查 |
| 7 | | | 三氯化磷罐 | | | / | 日常检查 |
| 8 | 液体储存 | 接地储罐 | 盐酸罐 |  | 无溢流装置 | / | 日常检查 |
| 9 | | | 水剂罐 | | 无溢流装置 | / | 日常检查 |
| 10 | 液体储存 | 废水暂存池 | 废水收集池1, 2, 3 |  | 无 | / | 日常检查 |
| 11 | | 污水处理池 | 调节池, 中和池, 污泥池, 好氧池, 缺氧池, 二沉池, 清水池 | | 无 | / | 日常检查 |
| 12 | | | 铁碳罐, 芬顿罐, 缓冲罐, UASB |  | 部分渗漏 | / | 日常检查 |
| 13 | | 初级雨水收集池 | 初级雨水收集池 |  | 无 | / | 日常检查 |
| 14 | 散装液体转运与场内运输 | 散装液体装卸 | 罐区卸车区 |  | 日常维护 | / | 日常检查 |
| 15 | | 管道运输 | 管廊 |  | 日常检查 | / | 日常检查 |

| | | | | | | | |
|----|----------|-----------|---------|--|-----------|---|------|
| 16 | | 传输泵 | 罐区 |  | 日常检查 | / | 日常检查 |
| 17 | 货物的储存与运输 | 包装货物储存和暂存 | 仓库 |  | 无 | / | 日常检查 |
| 18 | | | 危化品库 |  | 无 | / | 日常检查 |
| 19 | 生产区 | 生产装置区 | 胺鲜酯生产装置 |  | 无 | / | 日常检查 |
| 20 | | | 矮壮素生产装置 |  | 无 | / | 日常检查 |
| 21 | | | 缩节胺生产装置 |  | 无 | / | 日常检查 |
| 22 | | | 乙烯利生产装置 |  | 无 | / | 日常检查 |
| 23 | 其他活动区 | 应急收集设施 | 应急事故池 |  | 底部存在污泥需清理 | / | 日常检查 |
| 24 | | 危废贮存库 | 危废暂存间 |  | 无 | / | 日常检查 |